

Зарегистрирована

ОКВД и ТР ОКВД и ТР ОКВД и ТР ОКВД и ТР ОКВД и ТР
(по заданию собственника, Архивному и
Историческому району)

(Наименование органа Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий <*>)

"09" апреля 2018 г.

Регистрационный N 07-211-111-2-70-482

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, досуга и спорта» муниципального образования Стародубского сельсовета, МБУ «ЦКДиС» МО СС, класс функциональной пожарной опасности – Ф2, Ф3.6

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица
1102646000478

Идентификационный номер налогоплательщика 2624033057

Место нахождения объекта защиты 356836 Ставропольский край, Буденовский район, с. Стародубское, ул. Шевченко 9

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому принадлежит объект защиты: 356836 Ставропольский край, Буденовский район, с. Стародубское, ул. Шевченко 9, dosugaisporta@mail.ru, тел. 8 (6559) - 64-1-10; 64-1-83

№ п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты <u>Оценка пожарного риска на объекте не проводилась</u> расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно- технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара <u>10 000 рублей 00 копеек</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования <***>)
III	Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

1. ст. 3, 21, 25; 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. ст. 5, 6, 48-50, 52-60, 62, 64, 69, 82-84, 86-91, 103, 106, 107, 134, 137, 138 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Раздел п. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4-4.2.7, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.10, 6.1.1-6.1.13, 6.1.18-6.1.28, 6.1.37, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.12-6.2.15 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4. Разделы 4.6, 5.2.2-5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, таб. 6.15, п. 6.7.17, 6.7.18 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
5. Разделы п. 3.2, 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.2, 5.3, 5.5 т. 2, п.6 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
6. Разделы п. 4.3, таб. 1, п. 4.15, 5.1.2-5.1.4, 5.4.2, 5.4.9, 5.4.11-5.4.13, 7.1, 7.3, 7.5-7.7, 7.16, 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
7. Раздел 4, 5 раздел 13-17, приложение А, (табл. А.1, п. 9). СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
8. Раздел 4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
9. Раздел 6-8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»
10. Раздел 4, 5, (табл.2); п.8.6, 8.9, 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
11. Раздел 4 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
12. Раздел 4 табл.1, п.4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, п. 4.2. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
13. п. 1-7, 12, 14, 20- 26, 30-40, 42, 43, 44, 48-50, 55-59, 61-65, 70,71; п. 74-77; 81-83, 107-111, 460-462, 465, 468, 470, 471, 474, 475, 478, 480, 486 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации

14. п. 4.3, 5.1.1, 5.1.1.1, табл.1, 5.1.5, 5.1.6, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4.,6.2.2. ГОСТ 12.4.026.2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»

15. П. 2 – 4, п. 5 – 30, п. 31 – 40, п. 41 – 50 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Настоящую декларацию разработал
Директор МБУ «ЦКДиС» МО СС

С.В. Лапханова

Директор С.В. Лапханова
(Должность, фамилия, инициалы)

"06" 04 2018 г.

